



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307670884

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流动作断路器

RDB5LE-125C、RDB5LE-125H Ue: AC230V(1P+N、2P), AC400V(3P、3P+N、4P); In: 63A、80A、100A、125A; Ui: 690V; Uimp: 4kV; 过电流脱扣器类型: 热磁式; Ics: RDB5LE-125C; 6kA; RDB5LE-125H; 7.5kA; Icu: RDB5LE-125C; 6kA; RDB5LE-125H; 10kA; 额定剩余动作类型: AC 型、A 型; 剩余电流脱扣器类型: 电子式; $I_{\Delta n}$: 0.03A、0.05A、0.1A; $I_{\Delta m}$: 3kA; 非延时型; 选择性类别: A 类; 极数: 1P+N (N 极不可开闭)、2P、3P、3P+N (N 极不可开闭)、4P; 2P、3P、4P 适用于隔离, 1P+N、3P+N 不适用于隔离。

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024 年 12 月 26 日 有效期至: 2029 年 08 月 04 日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2024 年 08 月 05 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

